

МІНЕКОНОМІКИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
“ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ”
(ДП “Тернопільстандартметрологія”)

Випробувальна лабораторія ДП “Тернопільстандартметрологія”
46008 м. Тернопіль, вул. Оболюя, 4, тел. (0352)52-23-87, ter_lab@ukr.net, www.tercsm.te.ua

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Заст. начальника випробувальної
лабораторії
Оксана МЕЛЬНИЧУК
«09» серпня 2023р.



ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ № 0676-Б

- 1. Назва продукції:** Двері з полівінілхлоридного профілю «Mega Line 600» з двокамерними енергозберігаючими склопакетами: 4i/15/4/15/4i; 4i/15Ar/4/15Ar/4i; 4SolarG/15Ar/4/15Ar/4i; 4i/16ArТепл/4/14ArТепл/4i згідно НД виробника.
- 2. Замовник:** ТОВ «Тервікнопласт», вул. Поліська, 13, м. Тернопіль
- 3. Виробник:** ТОВ «Тервікнопласт», вул. Поліська, 13, м. Тернопіль
- 4. Мета випробувань:** Визначення відповідності вимогам ДСТУ EN 14351-1:2020 «Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері» за п. 4.12, ДБН В.2.6-31:2021 п. 5.2.1 табл. 1
- 5. Дата виготовлення:** 2023 рік
- 6. Реєстраційний номер зразків:** № 0676-Б – двері полівінілхлоридного профілю «Mega Line 600»; 4 типи склопакетів від 02.08.2023
- 7. Зразки для випробувань відібрані** від 02.08.2023
- 8. Лист відношення** № 1046 від 02.08.2023
- 9. Зразки відібрані та доставлені представником(и):** ТОВ «Тервікнопласт», вул. Поліська, 13, м. Тернопіль
- 10. Дата поступлення зразка на випробування:** 02.08.2023
- 11. Дати проведення випробувань:** 02.08.2023 – 09.08.2023
- 12. Стан зразка (ів) виробів перед випробуванням:**
При обстеженні дефектів не виявлено.

1	2	3	4	5	6
Двері ПВХ профілю «Mega Line 600», склопакет 4SolarG/15Ar/4/15Ar/4i					
ДСТУ EN 14351-1: 2020 п. 4.12 Коефіцієнт теплопередачі Коефіцієнт теплопередачі визначено розрахунковим методом Коефіцієнт теплопередачі вікна, Вт/м² · К Опір теплопередачі, м² · К/Вт	0676-Б	для I-ої темпер. зони 0.70 мК/Вт; - для II-ої темпер. зони 0.60 м² К/Вт	1.19 0.84	ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 (EN ISO 10077-1:2006+EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)	Відп.
Двері ПВХ профілю «Mega Line 600», склопакет 4i/16ArТепл/4/14ArТепл/4i					
ДСТУ EN 14351-1: 2020 п. 4.12 Коефіцієнт теплопередачі Коефіцієнт теплопередачі визначено розрахунковим методом Коефіцієнт теплопередачі вікна, Вт/м² · К Опір теплопередачі, м² · К/Вт	0676-Б	для I-ої темпер. зони 0.70 мК/Вт; - для II-ої темпер. зони 0.60 м² К/Вт	1.09 0.92	ДСТУ Б EN ISO 10077-1:2016 (EN ISO 10077-1:2006+EN ISO 10077-1:2006/AC:2009)	Відп.

Результати випробувань стосуються тільки зразків, що пройшли випробування.
 Цей протокол випробувань не може бути відтворений, тиражований повністю або частково без письмового дозволу випробувальної лабораторії ДП «Тернопільстандартметрологія»

16. Відповідальні виконавці:

Інженер ВЛ II-ої категорії

Дмитро ЛЯСКОВЕЦЬ